

Насосно-смесительный узел для теплого пола JH-1039



ПАСПОРТ



AE 25

Схема подключения системы

Насосно-смесительный узел для теплого пола JH-1039 позволяет обеспечить подачу теплоносителя как на радиаторную систему, так и на систему напольного отопления

- Максимальное рабочее давление 6 бар.
- Максимальное дифференциальное давление 1 бар.
- Максимальная рабочая температура на первичном контуре 80°C.
- Максимальная рабочая температура на вторичном контуре 60°C.
- Диапазон температуры на вторичном контуре 20°C ÷ 60°C.
- Максимальная тепловая мощность 20 кВт с Δt 10°C при условии подачи теплоносителя с температурой из первичного контура $\geq 70^\circ\text{C}$.

Штампованные части выполнены из латуни с низким содержанием свинца в соответствии с нормативами CW 617N UNI EN 12165-98.

Все уплотнители представляют собой прокладки типа o-ring из EPDM пероксидной полимеризации. Остальные элементы выполнены из нержавеющей стали AISI 316.

Все компоненты оснащены мягкими уплотнительными прокладками типа o-ring, поэтому нет необходимости в применении дополнительных уплотнительных материалов.

5. Соединение с плоской прокладкой, внутренняя резьба
6. Медная трубка (байпас)
7. Компрессионный фитинг
8. Балансировочный клапан

Система может быть установлена как с левой, так и с правой стороны .

В случае подключения теплогенератора (котла) слева:

- выход смесительного клапана АВ подсоединяется к концевой части насосной группы
- выход клапана А подсоединяется к коллектору обратной линии высокотемпературного контура
- выход В – байпас
- датчик термостатической головки устанавливается перед установкой системы в гильзу в верхней части насосной группы.

Система позволяет поддерживать постоянную, в соответствии с заданной, температуру в системе напольного отопления, смешивая теплоноситель, поступающий из высокотемпературного контура с теплоносителем, циркулирующим в системе напольного отопления.

Расход теплоносителя на выходе из низкотемпературной системы контролируется регулировочным термостатическим клапаном. Этот клапан управляется термостатической головкой с капиллярным датчиком, который поддерживает заданную температуру на коллекторе подачи контура теплого пола, смешивая теплоноситель, поступающий из высокотемпературного контура с теплоносителем, циркулирующим в системе напольного отопления.

Термостатический смесительный клапан является составной частью смесительного узла, используемого в комбинации с балансировочным вентилем, который регулирует расход теплоносителя, возвращающегося из контура теплого пола в высокотемпературный контур к котлу.

Во избежание критической ситуации, а именно, случайного повышения температуры, рекомендуется установить на группе предохранительный блокировочный термостат, который должен блокировать работу циркуляционного насоса.

К группе возможно подключение системы с максимальной тепловой мощностью в 20 кВт с Δt 10°C при условии подачи теплоносителя с температурой из первичного контура $\geq 70^\circ\text{C}$.

1. Термостатическая головка с капиллярным датчиком
2. 3-х ходовой термостатический смесительный клапан с выходом на байпас
3. Соединения G 3/4 с мягкими уплотнениями
4. Соединения G 1" с мягкими уплотнениями

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет-24 месяца с даты продажи, указанной в транспортных документах,или 36 месяца с даты производства.

Срок службы- 7 лет

N	АТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1			
2			
3			
4			
5			

Название, адрес торгующей организации _____

Продавец _____

М.П.

печать
торгующей организации

Дата продажи _____

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы :

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ , свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «__» _____ 20 г. __